

**ANEXO FACTURA**  
**INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 126 DEL 2017 - CREG**  
**Artículo 16, numeral 11, literal A**

Terminal **Cartago**

Fecha y hora **26/10/2023 7:57:51 a.m.** Chevron Petroleum Company Posición de cargue: **IS1-BA2**

Mayorista



Documento

**6**  
**UB - LTC TIM**

**Factores vigentes de Calibración de los medidores de despacho**

Contador	Producto	Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4
CAL-CGO-SDE-IS1-BA2-BR1-ETA	Etanol	1,0007	1,0028	1,0042	N/A
CAL-CGO-SDE-IS1-BA2-BR1-EXT	Extra	1,0008	1,0008	1,0024	N/A
CAL-CGO-SDE-IS1-BA2-BR2-ETA	Etanol	0,9997	0,9987	0,9978	N/A
CAL-CGO-SDE-IS1-BA2-BR2-MOT	Motor	1,0034	1,0053	1,0054	N/A

**Resultados pruebas abreviadas de calidad tanque de despacho productos base**

*Los siguientes resultados han sido obtenidos de conformidad con los parámetros de calidad abreviados, de acuerdo a requerimiento del Artículo 16 de la Resolución 126 emitida por la CREG el día 11 de Septiembre del año 2017*

**Extra Tanque 546**

		Min	Max
Cantidad liberada (gls netos)	29.511		
Destilación: 10% vol. evaporado	68,4		70
Destilación: 50% vol. evaporado	103,5	77	121
Destilación: 90% vol. evaporado	137,3		190
Destilación: Punto final ebullición	194,8		225
Densidad API	60,4	API* corregido	

**Motor Tanque 282**

		Min	Max
Cantidad liberada (gls netos)	291.600		
Destilación: 10% vol. evaporado	57,6		70
Destilación: 50% vol. evaporado	96,4	77	121
Destilación: 90% vol. evaporado	159,0		190
Destilación: Punto final ebullición	198,2		225
Densidad API	62,2	API* corregido	

TERMINAL CONJUNTA  
 CARTAGO

26 OCT 2023

**DESPACHADO**  
**PORTERÍA**